

Denne forbrukersjekken bør du sette av tid til å gjennomføre for din egen sikkerhets skyld. Ta gjerne med hele familien.

Svarer du ja på spørsmål 1, 2, 3 eller 4, BØR DU KONTAKTE EN REGISTRERT ELINSTALLATØR!

Spørsmål	Ja	Nei
1. Har du for få stikkontakter slik at du må bruke mange skjøteledninger?		
2. Er noen av sikringsautomatene eller skrusikringene varme? (Sjekk at stikkontakter, brytere, koblingsbokser, støpsler ikke er varme)		
3. Er stikkontakter, brytere, koblingsbokser og annet utstyr som skal være fastmontert løst eller ødelagt?		
4. Er det elektriske anlegget i boligen over 20 år?		

Gå også gjennom følgende sjekkpunkter:

- Se etter at det ikke er satt inn sterkere lyspærer i lamper enn de er merket/beregnet for. (Når du skifter en lyspære må den ikke erstattes med sterkere pære enn armaturen er godkjent for. Vær spesielt oppmerksom på lyspærer til lavvolts halogen spotter).
- Se etter at det ikke er løse lamper eller varmeovner på barnerom. (På barnerom skal alt være fastmontert).
- Se etter at elektriske varmeovner ikke er tildekket.
- Se etter at sikringene er godt tilskrudd i sikringsskapet.
- Kaffetraktere og elektriske apparater bør ha tidsbryter som slår av strømmen om du ikke trekker ut støpselet etter bruk.
- Se etter at røykvarselen virker. Kontroller med testknappen. (Skift batteri hvert år!)
- Hvis du har flere røykvarslere bør disse kobles sammen, slik at alle varsler samtidig. Det gir bedre hørbart signal.
- Se etter at manometeret på pulverapparatet står på det grønne feltet.

Eier og bruker er ansvarlig for den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret i boligen. All elektrisk installasjon skal utføres fagmessig av en elektroinstallatør, bortsett fra enkelte ting du har lov til å gjøre selv.

Over 40 % av alle boligbranner har elektrisk årsak eller skyldes feil bruk av elektrisk utstyr. Disse kan unngås med enkle midler. Kontakt elektroinstallatøren for kontroll og reparasjon.

Finn mer elsikkerhetsstoff på www.nelfo.no/forbrukertips



Kontakt en NELFO-merket elinstallatør